

检 验 报 告

使用单位名称: 上海锦江汽车服务有限公司

设备代码: 31103101122009040032

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司

检验类别: 监督检验

检验日期: 2021年08月24日

上海市特种设备监督检验技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND TECHNICAL RESEARCH



防伪码

注意事项

1. 本报告依据相应特种设备安全技术规范（见报告正文"检验依据"）制定，检验结论代表该设备在检验时的安全状况。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
3. 本报告无各级责任人员签字和检验机构核准证号、未加盖本机构专用章无效。
4. 未经检验机构同意，部分引用本报告无效。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告之日起15日内，向检验机构提出书面意见。
6. 检验机构通讯资料：

 单位地址： 上海市金沙江路915号

 邮政编码： 200062

 联系电话： 021-32584900总机
7. 监督电话： 021-32584782

曳引与强制驱动电梯监督检验报告

报告编号：3110-TX-SH-2021-000003

设备品种		曳引驱动乘客电梯		型号		e' NT-P	
制造单位名称		上海永大电梯设备有限公司					
产品编号		控制柜 控制柜8A35629		制造日期		2008年12月	
施工单位名称		上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司					
施工单位许可证明文件编号				施工类别		安装	
安装地点		吴中路100号		使用登记证编号		梯沪MHE611	
使用单位名称		上海锦江汽车服务有限公司					
维护保养单位名称		上海沪立电梯设备成套有限公司					
设备技术参数	额定载重量	1000		kg	额定速度		m/s
	层站门数	6 层 6 站 6 门			控制方式	BL	
检验依据	1. TSG+T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》						
主要检验仪器设备	钳形电流表, 钢直尺, 钢卷尺						
检验结论	合格						
备注	(增加最近一次制动器试验信息, 精确到月)						
检验日期		2021年08月24日		下次检验日期		2022年08月	
检验人员		方良 曹晓涛					
编制: 方良 日期: 2021年10月08日				检验机构核准证号: TS7110191-2023 (检验机构检验专用章) 2023年12月22日			
审核: 方良 日期: 2021年12月02日							
批准: 孙承 日期: 2023年12月22日							

曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：3110-TX-SH-2021-000003

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
1	A	1.1 制造资料	(1) 制造许可证明文件		不符合	不合格
			(2) 整机型式试验证书		符合	
			(3) 产品质量证明文件		符合	
			(4) 安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料		符合	
			(5) 电气原理图		符合	
			(6) 安装使用维护说明书		符合	
2	A	1.2 安装资料	(1) 安装许可证明文件和告知书		符合	不合格
			(2) 施工方案		符合	
			(3) 机房(机器设备间)和井道布置图或者勘测		不符合	
			(4) 施工过程记录和自检报告		符合	
			(5) 变更设计证明文件		符合	
			(6) 安装质量证明文件		符合	
3	A	1.3 改造、重大修理资料	(1) 改造(修理)许可证明文件和告知书		符合	不合格
			(2) 改造(重大修理)清单和施工方案		符合	
			(3) 加装、更换的安全保护装置、主要部件的型式试验证书及有关资料		符合	
			(4) 自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料		符合	
			(5) 特种设备作业人员证		不符合	
			(6) 施工过程记录和自检报告		符合	
			(7) 改造(重大修理)质量证明文件		符合	
4	B	1.4 使用资料	(1) 使用登记资料		符合	合格
			(2) 安全技术档案		符合	
			(3) 管理规章制度		符合	
			(4) 日常维护保养合同		符合	
			(5) 特种设备作业人员证		符合	
5	C	2.1 通道与通道门	(1) 通道设置		不符合	不合格
			(2) 通道照明		符合	
			(3) 通道门		符合	
6	C	2.2	机房(机器设备间)专用		符合	合格
7	C	2.3 安全空间	(1) 控制柜前的净空面积		符合	合格
			(2) 维修、操作处的净空面积		符合	
			(3) 楼梯(台阶)、护栏		符合	
8	C	2.4	地面开口		符合	合格
9	C	2.5 照明与插座	(1) 照明、照明开关		不符合	不合格
			(2) 电源插座		符合	
			(3) 井道、轿厢照明和插座电源开关		符合	

曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：3110-TX-SH-2021-000003

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
10	B	2 机房（机器设备间）及相关设备	2.6 主开关	(1) 主开关设置	符合	合格
				(2) 与照明等电路的控制关系	符合	
				(3) 防止误操作装置	符合	
				(4) 标志	符合	
11	B		2.7 驱动主机	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 工作状态	符合	
				(3) 轮槽磨损	符合	
				(4) 制动器动作情况	符合	
				(5) 手动紧急操作装置	符合	
12	B		2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 断错相保护	符合	
				(3) 制动器电气装置设置	符合	
				(4) 紧急电动运行装置	符合	
				(5) 紧急操作和动态测试装置	符合	
				(6) 层门和轿门旁路装置	符合	
				(7) 门回路检测功能	符合	
				(8) 制动器故障保护	符合	
				(9) 自动救援操作装置	符合	
				(10) 分体式能量回馈节能装置	符合	
				(11) IC卡系统	符合	
13	B		2.9 限速器	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 电气安全装置	符合	
				(3) 封记及运转情况	符合	
				(4) 动作速度校验	符合	
14	C		2.10 接地	(1) 中性导体与保护导体的设置	符合	合格
				(2) 接地连接	符合	
15	C		2.11 电气绝缘		符合	合格
16	B		2.12 轿厢上行超速保护装置	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 试验方法	符合	
17	B		2.13 轿厢意外移动保护装置	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 试验方法	符合	

曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：3110-TX-SH-2021-000003

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论
18	C	3.1 井道封闭		符合	合格
19	C	3.2曳引驱动电梯顶部空间	(1) 当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件	符合	合格
			(2) 对重导轨制导行程	符合	
20	C	3.3 强制驱动电梯顶部空间	(1) 顶部行程与导向	无此项	—
			(2) 当轿厢完全压在上缓冲器上时应当同时满足的条件	无此项	
			(3) 平衡重导轨制导行程	无此项	
21	C	3.4 井道安全门	(1) 安全门设置	符合	合格
			(2) 门的开启方向	符合	
			(3) 门锁	符合	
			(4) 电气安全装置	符合	
22	C	3.5 井道检修门	(1) 门的尺寸	符合	合格
			(2) 门的开启方向	符合	
			(3) 门锁	符合	
			(4) 电气安全装置	符合	
23	C	3.6 导轨	(1) 支架个数与间距	符合	合格
			(2) 支架安装	符合	
			(3) 导轨工作面铅垂度	符合	
			(4) 导轨顶面距离偏差	符合	
24	B	3.7 轿厢与井道壁距离		符合	合格
25	C	3.8 层门地坎下端的井道壁		符合	合格
26	C	3.9 井道内防护	(1) 对重(平衡重)运行区域防护	符合	合格
			(2) 多台电梯运动部件之间防护	符合	
27	B	3.10 极限开关		符合	合格
28	C	3.11 井道照明		符合	合格
29	C	3.12 底坑设施与装置	(1) 底坑底部	符合	合格
			(2) 进入底坑的装置	符合	
			(3) 停止装置	符合	
			(4) 电源插座与井道灯开关	符合	
30	C	3.13 底坑空间	(1) 底坑空间尺寸	符合	合格
			(2) 底坑底面与轿厢部件距离	符合	
			(3) 轿厢最低部件与底坑最高部件距离	符合	
31	B	3.14 限速绳张紧装置	(1) 张紧形式、导向装置	符合	合格
			(2) 电气安全装置	符合	
32	B	3.15 缓冲器	(1) 缓冲器选型	符合	合格
			(2) 铭牌或者标签	符合	
			(3) 固定和完好情况	符合	
			(4) 液位和电气安全装置	符合	
			(5) 对重越程距离	符合	
33	B	3.16 井道下方空间的防护		符合	合格

曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：3110-TX-SH-2021-000003

序号	检验类别	检验项目及其内容			检验结果	检验结论
34	C	4 轿厢 与对重 (平衡重)	4.1 轿顶电气装置	(1) 检修装置	符合	合格
				(2) 停止装置	符合	
				(3) 电源插座	符合	
35	C		4.2 轿顶护栏	(1) 护栏的组成	符合	合格
				(2) 扶手高度	符合	
				(3) 装设位置	符合	
				(4) 警示标志	符合	
36	C		4.3 安全窗(门)	(1) 手动上锁装置	符合	合格
				(2) 安全门(窗)开启	符合	
				(3) 电气安全装置	符合	
37	C		4.4 轿厢和对重(平衡重)间距		符合	合格
38	B		4.5 对重(平衡重)块	(1) 固定	符合	合格
				(2) 识别数量的措施	符合	
39	C		4.6 轿厢面积	(1) 有效面积	符合	合格
				(2) 轿厢超面积载货电梯的控制条件	符合	
40	C		4.7 轿厢内铭牌和标识	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 出口层选层按钮标识	符合	
41	B		4.8 紧急照明和报警装置	(1) 紧急照明	符合	合格
				(2) 紧急报警装置	符合	
42	C		4.9 地坎护脚板		符合	合格
43	C		4.10 超载保护装置		符合	合格
44	B		4.11 安全钳	(1) 铭牌	符合	合格
				(2) 电气安全装置	符合	
45	C	5 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护	5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况		符合	合格
46	C		5.2 端部固定		符合	合格
47	C		5.3 补偿装置	(1) 绳(链)端固定	符合	合格
				(2) 电气安全装置	符合	
				(3) 补偿绳防跳装置	符合	
48	C		5.4 钢丝绳的卷绕	(1) 钢丝绳余留圈数	无此项	—
				(2) 钢丝绳卷绕层数	无此项	
				(3) 防止钢丝绳滑脱和跳出措施	无此项	
49	B		5.5 松绳(链)防护		无此项	—
50	C		5.6 旋转部件的防护		符合	合格
51	C	6 轿门与层门	6.1 门地坎距离		符合	合格
52	C		6.2 门标识		符合	合格
53	C		6.3 门间隙	(1) 门扇间隙	符合	合格
				(2) 人力施加在最不利点时间隙	符合	
54	C		6.4 玻璃门防拖曳措施		符合	合格
55	B		6.5 防止门夹人的保护装置		符合	合格
56	B		6.6 门的运行与导向		符合	合格

曳引与强制驱动电梯监督检验报告附页

报告编号：3110-TX-SH-2021-000003

序号	检验类别	检验项目及其内容		检验结果	检验结论	
57	B	6 轿门与层门	6.7 自动关闭层门装置		符合	合格
58	B		6.8 紧急开锁装置		符合	合格
59	B		6.9 门的锁紧	(1) 层门门锁装置	符合	合格
				(2) 轿门门锁装置	符合	
60	B		6.10 门的闭合	(1) 机电联锁	符合	合格
				(2) 电气安全装置	符合	
61	B		6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启	(1) 轿门开门限制装置	符合	合格
				(2) 轿门的开启	符合	
62	C	6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙		符合	合格	
63	C	7 无机房电梯附加项目	7.1 轿顶上或轿厢内的作业场地	(1) 机械锁定装置	符合	合格
				(2) 检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置	符合	
				(3) 轿厢检修门（窗）设置	符合	
				(4) 检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求	符合	
64	C		7.2 底坑内的作业场地	(1) 机械制停装置	符合	合格
				(2) 检查机械制停装置工作位置的电气安全装置	符合	
				(3) 井道外电气复位装置	符合	
65	C		7.3 平台上的作业场地	(1) 平台设置	符合	合格
				(2) 平台进（出）装置与电气安全装置	符合	
				(3) 机械锁定装置与电气安全装置	符合	
				(4) 活动式机械止挡装置	符合	
				(5) 检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置	符合	
66	C		7.4 附加检修控制装置	(1) 附加检修控制装置设置	符合	合格
				(2) 与轿顶检修的互锁	符合	
67	B	8 试验	8.1 平衡系数试验		符合	合格
68	C		8.2 轿厢上行超速保护装置试验		符合	合格
69	B		8.3 轿厢意外移动保护装置试验	(1) 制停情况	符合	合格
				(2) 自监测功能	符合	
70	B		8.4 （1）轿厢限速器—安全钳试验		符合	合格
71	B		8.5 对重（平衡重）限速器—安全钳试验		符合	合格
72	C		8.6 运行试验		符合	合格
73	B		8.7 应急救援试验	(1) 救援程序	符合	合格
				(2) 救援通道	符合	
				(3) 救援操作	符合	
74	C		8.8 电梯速度		符合	合格
75	B		8.9 空载曳引检查		符合	合格
76	B		8.10 上行制动工况曳引检查		符合	合格
77	A		8.11 下行制动工况曳引检查		符合	合格
78	A		8.12 静态曳引检查		符合	合格
79	A		8.13 制动试验		符合	合格